

# ŠTÁTNI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

*příspěvková organizace*

ŠROBÁROVA 48, 100 42 PRAHA 10 - VINOHRADY

Telefon: 267 081 111

Fax: 267 311 188



**PLISKA – podlahy s.r.o.**

Podlesí 24

624 00 Brno

Vaše zpráva značky - ze dne

Naše značka

PRAHA dne

več 15.7.2003

CZŽP 21-1067/03 EX 3233521

3.9.2003

## **Senzorické hodnocení lité podlahoviny Umaflor**

**Výrobce: Pliska – podlahy s.r.o.**

Na Vaši žádost jsme provedli senzorické hodnocení předložených vzorků lité podlahoviny Umaflor.

### **PŘEDLOŽENÉ VZORKY**

Desky o rozměru cca 160 x 170 x 8 mm, z tvrdé hmoty s hladkým povrchem, zrnité modrohnědé- béžové vybarvení imitující žulu, bez pachu.

### **SENZORICKÉ HODNOCENÍ**

Senzorické zkoušky byly provedeny metodou párové porovnávací zkoušky.

Postup vyhodnocení změny chuti modelových poživatin stanoven AHEM 13/1982.

číselné hodnocení:

- 1 - není rozdíl mezi vzorkem a slepým pokusem
- 2 - rozdíl nepatrný, obtížně definovatelný
- 3 - jasný rozdíl, nutno definovat
- 5 - výrazný rozdíl, budící odpor

Předložené vzorky podlahoviny byly spolu s modelovými potravinami (moučkový cukr, máslo) rozprostřeny na skle na ploše 1 dm<sup>2</sup>, vloženy do uzavřené skleněné nádoby a ponechány takto 24 hodin, cukr při teplotě 20°C, máslo při teplotě 5°C:

	cukr	máslo
Vyhodnocení	1	1

Vyřizuje  
Telefon Ing. L. Votavová  
26708 2389

2387

## POSUDEK

Výsledky senzoričkého hodnocení předložených vzorků podlahoviny Umaflor, vzhledem k jejímu použití v potravinářských provozech, kde nepřichází do přímého styku s potravinami, hodnotíme z hlediska požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb. jako **vyhovující**.

Uvedený posudek se vztahuje pouze na výrobek, specifikovaný v tomto posudku a vyvozené závěry je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu, složení a vlastností.

*(2000)*  
Doc. MUDr. E. Komárek, CSc.  
vedoucí Centra zdraví a životních podmínek

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Šrobárova  
100 42 Praha 10